

# 『平成 27 年度 水道担当者研修会』を開催しました

平成 25 年度より、島根県内各地において水道担当者研修会を開催しています。今年度は県央地区【大田市 三瓶浄水場】で開催しました。近隣市町村等から水道担当者およそ 15 名の方が参加されました。

浄水場の概要説明・施設見学を実施した後、現場では初めてとなる、臭気及び臭気強度の実習（水質基準項目である、2-MIB、ジェオスミンの下限値～基準値付近の濃度の臭気を実施）、嗅覚検査や臭気判定士についての説明を行いました。



施設見学、会場・検査室の使用にご協力いただいた、大田市上下水道部水道課・大野課長。



三瓶浄水場の概要説明をする、大田市上下水道部水道課・酒見係長。



浄水場の概要説明を聞く参加者の皆様。



浄水場施設見学：原水槽をのぞき込む参加者と説明する酒見係長。



浄水場施設見学：左側の管から、活性炭が注ぎ込まれています。



臭気検査実習：検水を共栓付き三角フラスコに採り、40～50℃に温め、振り混ぜます。



臭気検査実習：ふたを開けて、臭いを嗅ぎます。ジェオスミンはちょっと判りにくかった。



臭気検査実習：2-MIBの基準値付近はかなりにおいます。



嗅覚検査体験：紙の先に基準臭を付けています。いい匂いもあれば、かなりクサイものも・・・。

皆様積極的に実習にご参加いただきました。カビ臭物質は馴染みのある臭いですが、慣れてしまうと気にならなくなり、感知できません。

臭気強度・嗅覚検査については説明が不足していたこともあり、今後改善して、引き続き実施していきたいと考えています。

◇これからも島根県下各地にて、研修会を開催する予定です。ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。

環境事業推進課・環境化学課  
0852-24-0207